



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



JH-MB-02/18
Број: 1011-5
Датум: 13.04.2018.
Сремска Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку JH-MB-02/18 – КЛИМА УРЕЂАЈИ

Дана 13.04.2018. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку JH-MB-02/18 – Клима уређаји у оквиру којег је постављено следеће питање:

„Поштовани,

Молимо да нам појасните део конкурсне документације за JH MB 02/18 Клима уређаји за Наручиоца Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, који се односи на рок и место испоруке. На страни 7. Конкурсне документације наведено је да се испорука врши у року од максимум 10 дана од дана потписивања уговора, а на страни 49. Тачка 9.4. наведен је рок испоруке максимално 6 недеља од дана потписивања уговора.

Питање бр. 1 : Молим Вас да нам прецизирате који је рок испоруке валидан.

Питање бр. 2: Да ли се уместо траженог клима уредјаја Фреон R22 може понудити R410 који је по својим карактеристикама још квалитетнији од траженог?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

- 1. Одговор на Ваше прво питање се налазе у Измени и допуни конкурсне документације број 1011-4 од 13.04.2018. године.**
- 2. Да, Понуђач може понудити клима уређај који садржи фреон R410 и за Наручиоца ће таква понуда бити прихватљива .**

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку