



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку

Ред. бр. ЈН-Р-01/19

Број: 944-11

Датум: 10.5.2019. године

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 944-1 од 28.3.2019. године, сачинила је

Додатно појашњење за јавну набавку

ЈН-Р-01/19 - Адаптација и санација трећег спрата Клинике за кардиологију ИКВБВ

Дана 8.5.2019. године примили смо дописе заинтересованих лица, за јавну набавку ЈН-Р-01/19 - Адаптација и санација трећег спрата Клинике за кардиологију ИКВБВ:

1. У делу пословни капацитет захтева се да понуђач поседује важећи сертификат о усаглашености система безбедности информација са захтевима стандарда СРПС ИСО 27000 или ИСО 27000. С обзиром да ИСО 27000 обухвата серију стандарда, да ли се захтева да понуђач поседује стандард ИСО 27001, међународни стандард који се односи на заштиту и безбедност информација?

2. У делу Конкурсне документације за кадровски капацитет уколико је лице ангажовано уговором (о делу, допунском раду, привременим и повременим пословима и сл.) захтева се достављање фотокопије уговора, као и фотокопије М-УН образаца.

Одредбом члана 30. Закона о изменама и допунама Закона о ПИО предвиђено је да се почев од 1. јануара 2019. године брише се члан 144 Закона о ПИО, тј. послодавци више немају обавезу попуњавања и достављања обрасца М-УН.

Молимо Вас да у складу са наведеним измените конкурсну документацију.

3. У одговору на постављено питање у вези са инсталацијама техничке заштите (видео надзор, контрола приступа) који је објављен 03.05.2019. одговорили сте да су пројекти предати у време када обавеза, односно Закон о приватном обезбеђењу није био на снази. Закон о приватном обезбеђењу је на снази од 2013. године (прва верзија Закона је објављена у Службеном гласнику РС бр. 104/13). Међутим, проблем није само у томе, већ у чињеници да извођач радова са лиценцом за монтажу, пуштање у рад и одржавање система техничке заштите и обуке корисника не сме да приступи извођењу предметних радова ако наручилац не поседује одговарајућу документацију која је у складу са актуелним законима, односно пројекат израђен од стране лиценцираног правног и физичког лица, а који мора бити у сагласности са планом обезбеђења и актом о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања (Закон о приватном обезбеђењу, Члан 20, став 4). Казна за вршење радова на уградњи, реконструкцији или адаптацији инсталација техничке заштите за правно лице са одговарајућом лиценцом које врши те радове, на основу пројекта који није урађен у складу са Законом о приватном обезбеђењу, износи од 500,000.00 до 2,000,000.00 динара, а по Члану 76., став 1, тачке 5) и 6), без обзира да ли су пројекти за добијање дозволе предати пре 2013. или после 2013. од када је тај Закон ступио на снагу. Предлажемо Вам да то решите на једноставан начин тако што би кориговали Конкурсну документацију у делу који се односи на уградњу система техничке заштите (видео надзора и контроле приступа) у којем бисте, поред радова на уградњи система, предвидели и усклађивање пројекта који се односи на те инсталације са актуелним Законом о приватном

обезбеђењу, пре самог почетка уградње тих инсталација. У том случају, неопходно је да понуђач поседује и лиценцу за планирање и пројектовање система техничке заштите.

2. У одговору на постављено питање у вези са инсталацијама техничке заштите (видео надзор, контрола приступа) који је објављен 03.05.2019. одговорили сте да је постојећа централа адресабилна и у функцији, тип Елинд конвенционална са 105 зона и 1100 јавља. Централа не може бити уједно и адресабилна и конвенционална, те питање гласи да ли је централа адресабилна или конвенционална?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:

1. Да, довољно је да понуђач поседује стандард ИСО 27001. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

2. У складу са наведеним, Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

3. Наручилац ће прихватити сугестију заинтересованог лица, и изменити Конкурсну документацију.

4. Ради се о конвенционалној централли.

Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ