



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку

Ред. бр. ЈН-УСЛ-07/16

Број: 3847-11

Датум: 02.12.2016. године

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 3847-1 од 04.11.2016. године, сачинила је

Додатно појашњење за јавну набавку ЈН-УСЛ-07/16 - Генерални ремонт два дуплекс централна лифта

Дана 02.12.2016. године примили смо допис заинтересованог лица, заведен у ИКВБВ под бројем 4214, за јавну набавку ЈН-УСЛ-07/16 - Генерални ремонт два дуплекс централна лифта, у оквиру којег су наведена следећа питања:

1. У конкурсној документацији, на страни 8 и 54 под Б. Постпродајно одржавање у гарантном року - У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал (уколико такав постоји) потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Да ли под тим подразумевате обавезну техничку контролу коју врши овлашћено сертификационо тело?

2. У конкурсној документацији, на страни 8 и 54 под Б. Постпродајно одржавање у гарантном року - У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал (уколико такав постоји) потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве кvara од стране Наручиоца, (без обзира на потврду пријема пријаве кvara путем електронске поште) и приступање утврђивању и отклањању кvara у року од 48 часова од момента пријаве кvara.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву кvara опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац опреме је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ опреми.

Да ли се под тим подразумева редовно месечно одржавање лифтова и интервенције по позиву у току гарантног рока (минимум 24 месеца) са свим резервним деловима и потрошним материјалом који су предмет ове јавне набавке.

У случају да се утврди да је до кvara дошло због нестручног и не савесног руковања, на чији терет пада замена тих делова?

3. У конкурсној документацији, на страни 8 и 54 под Ц. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока - Понуђач је у обавези да најмање пет година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност

уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме и то за за фреквентне регулаторе и микропроцесорску опрему.

Молимо да нам појасните шта подразумевате под могућношћу уредног сервисирања...

На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:

1. Не.

2. Редовно месечно одржавање се не подразумева а интервенције по позиву у току гарантног рока (минимум 24 месеца) са свим резервним деловима и потрошним материјалом који су предмет ове јавне набавке се подразумевају.

У случају да се утврди да је до кvara дошло због нестручног и несавесног руковања, терет замене сноси Наручилац.

3. Молимо да на порталу јавних набавки погледате Измену и допуну КД, као и пречишћен текст Конкурсне документације 3847-10 од 01.12.2016. године, где је „Понуђач је у обавези да најмање пет година“ измењено у „Понуђач је у обавези да најмање три године“ и где је брисано „и то за за фреквентне регулаторе и микропроцесорску опрему.“

Под тиме се подразумева да постоји могућност уредног сервисирања, набавке резервних делова, а самим тим и поправки лифтова. Наручилац је већ имао негативна искуства са опремом која је купљена и уграђена, а за коју након истека гарантног рока није било техничке подршке ни резервних делова. С` тога, Наручилац овај захтев сматра својом објективном потребом.

Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ