



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку
ЈН-МВ-03/20
Број: 983-4
Датум: 27.03.2020
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку ЈН-МВ-03/20 – КЛИМА УРЕЂАЈИ СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ, образована Решењем директора број 983-1 од 25.3.2020.године, припремила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН-МВ-03/20 – КЛИМА УРЕЂАЈИ СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ

I У делу конкурсне документације 2)1) **врста техничке карактеристике (спецификација), под тачком А)** у табели на страни 6 од 52 мења се текст и гласи:

А) Предмет јавне набавке мале вредности добара су Клима уређаји са услугом уградње:

Клима уређај – сплит систем – 12000 Btu/h		32 комада
Тип:		Сплит систем
Минималне карактеристике и минималне функције:		ПЦБ заштита од пада напона струје, опсег рада од 150 до 265 V
		Потрошња енергије од 0,5 W у stand by режиму
		4 брзине вентилатора унутрашње јединице
		ЛЕД екран са приказаном температуром на унутрашњој јединици
		Мерење температуре унутар просторије преко даљинског управљача
		Режими рада: аутоматски, хлађење, грејање, одvlaживање, вентилација
		Функција самодијагностике
Капацитет	Хлађење	Минимум 3250 W

	Грејање	Минимум 3400 W
Опсег радне температуре		-7°C до 43°C
Врста фреона		R410A
Боја		Бела
Коефицијент енергетске ефикасности (EER)		Минимум 3,21
Коефицијент перформанси (COP)		Минимум 3,61
Гарантни рок		5 година
Енергетски разред		A
Квалитет		Грее или одговарајући

II Сви остали елементи Конкурсне документације бр.983-3 остају непромењени.

III Измене и допуне Конкурсне документације без одлагања морају бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку