



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-МВ-02/18
Број: 1011-6
Датум: 17.04.2018.
Сремска Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку ЈН-МВ-02/18 – КЛИМА УРЕЂАЈИ

Дана 16.04.2018. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-МВ-02/18 – Клима уређаји у оквиру којег је постављено следеће питање:

„Поштовани,

У вези јавне набавке ЈН-МВ-02/18 нам је потребно додатно појашњење вазано за техничке карактеристике уређаја који се траже.

Питање: Који конкретно тип расхладног средства се захтева, R22 или R410, обзиром да се ради о уређајима два различита ценовна ранга?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. За Наручиоца су прихватљиви оба типа расхладна уређаја.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку