



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку
ЈН-44/16
Број: 3844-4
Датум: 16.11.2016.
Ср. Каменица

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда
за јавну набавку ЈН-44/16 – Инверторске батерије са услугом
уградње**

Дана 15.11.2016. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-44/16 – Инверторске батерије са услугом уградње, у оквиру којег су постављена следећа питања:

„Питање бр.1:

Пошто су UPS уређаји Galaxy 5000 заштићени сервисним софтвером и само овлашћени сервисери могу да сетују УПС уређај на нове батерије, молим да промените услов за кадровски капацитет у „најмање једно лице обучено за одржавање батерија и UPS уређаја Galaxy 5000.

Питање бр.2:

Да ли је тражена гаранција на батерије 2 или 5 година, пошто се у документацији помиње и 2 и 5 година?

Питање бр.3:

Молим да потврдите да се обавезе сервисера у гарантном року и обавезе постпродајног одржавања односе само на батерије, а не на целокупан уређај, пошто се испоручују само нове батерије, а не цео нов UPS.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо одговоре на постављена питања:

1. У Конкурсној документацији је јасно дефинисан предмет јавне набавке, односно тип батерија који се захтева као и тип уређаја у који се предметна добра монтирају (погледати Образац понуде). С тога, сматрамо да додатни услов за учешће у поступку јавне набавке који се односи на кадровски капацитет није потребно мењати, те да је захтев: „најмање једно лице обучено за одржавање понуђених добара“ одговарајући.

2. На страни бр.8/61 Конкурсне документације је дефинисано да гарантни рок за испоручена добра и уградњу износи минимално 5 година, а на страни бр. 54/61 Конкурсне документације под ставком 9.3 пише „минимално 2 године“. У питању је техничка грешка у изради документа и ставку 9.3. мењамо тако да сада гласи: „минимално 5 година“.

3. Упућујемо да је назив и предмет јавне набавке „инверторске батерије са услугом уградње“, те из самог назива и предмета набавке проистиче да се обавезе сервисера у гарантном року и обавезе постпродајног одржавања односе само на батерије, а не на целокупан UPS уређај.

Наведени одговори се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку